

## Акт обследования приборов учёта

Комиссия в составе:  
инженера ОАО «ГУК В. Новгород»  
менеджера ООО УК №1 Абдуловой Т.К.  
слесаря-сантехника УК №1 Королева Н.П.  
произвела обследование счётчика воды № 419395/07  
по адресу: Нехлинская 22 кв 145 корп 1  
последние показание: 00360 м³  
Комиссия установила: что происходит запотте-  
вание стекла, и скопление воды  
счётчик воды дальнейшей эксплуатации непригоден.

инженер  
менеджер  
слесарь- сантехник

Апостолова Т.Н.  
Абдулова Т.К.  
Королева Н.П.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ №1»  
173025 В. НОВГОРОД ПР. МИРА  
ДОМ 25 КОРП. 2 ТЕЛ-ФАКС: 023-510